



序号	名称	预留洞口	排水口洞口中心距完成墙面	配水阀件安装高度
1	闭阀式水嘴洗脸盆	∅100mm	250mm	h+0.55m
2	坐便器	∅200mm	400mm	h+0.25m
3	蹲便器(延时自闭冲洗阀)	∅200mm	630mm	h+1.10m
4	小便器(延时自闭冲洗阀)	∅150mm	250mm	h+1.23m
5	洗涤盆	∅150mm	150mm	h+0.45m
6	拖把池	∅150mm	200mm	h+0.70m
7	成品小便池	∅200mm	200mm	h+1.25m
8	淋浴龙头			h+1.15m
9	地漏DN50(无水封)	∅200mm	150mm	

二层值班室卫生间给排水平面及系统详图

注：1.本工程均采用自带存水弯的大小便器，水封深度不得小于50mm  
2.本工程均采用不带存水弯的地漏。

注：以业主最终采购产品为准。设计中卫生间选用的蹲便器、小便器均采用构造内自带存水弯，洗手盆及拖把池自带存水弯专用配件构造内存水弯以及专用配件的水封高度不得小于50mm。卫生器具安装参照图集12S1，卫生器具节能等级均不小于2级

备注栏

扬州大学工程设计研究院有限公司  
ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.  
OF YANGZHOU UNIVERSITY  
工程设计证书编号：A232000229（甲级）

合作设计单位

建设单位  
溧阳市天目湖镇（区）毛尖村村民委员会

工程名称  
天目湖镇毛尖村民活动中心建设工程

图纸名称  
公共卫生间给排水详图

设计阶段	施工图	版次	A
职责	姓名	签名	日期
批准	帅华国		
审定	陈新		
审核	梁聪		
项目负责	宋国辉		
专业负责	崔秀川		
校对	朱永慧		
设计	崔秀川		
制图	崔秀川		
会签栏			
建筑	鲍子雄	电气	王在余
结构	孙卫尼	暖通	
给排水		工艺	

盖章栏

注：1. 请建设单位报送当地审图办等相关部门  
2. 未加盖我公司出图专用章其设计图无效

专业	给排水	设计编号	236007
日期	2023.12	图纸编号	水施-09

# 天目湖镇毛尖村村民活动中心建设工程施工图设计

设计编号：236007

编制单位：扬州大学工程设计研究院有限公司

2023 年 12 月

中华人民共和国一级注册建筑师  
姓名：宋国辉  
注册号：3200022-008  
有效期：至2024年6月

工程设计证书编号：A232000229（甲级）

类别	姓名	签章	类别	姓名	签章
法定代表人	帅华国	帅华国	结构专业负责人	雷敏	雷敏
技术总负责人	帅华国	帅华国	给排水专业负责人	崔秀川	崔秀川
项目总负责人	宋国辉	宋国辉	电气专业负责人	李新兵	李新兵
建筑专业负责人	宋国辉	宋国辉	暖通专业负责人		









