（3） 用玻璃门和栏杆之透明强化玻璃必须符合GB4871规定的产品质量。

（4） 玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。

七、 油漆工程

材料和品质

本施工图所用未标明之油漆公共空间均用聚脂漆三底二面，终饰半哑光。

本施工图所有未表明之墙面、平、顶面涂料均采用材料表所注明之涂料三度。

油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

（1） 没有完全干透，或环境有尘埃时，不能进行操作。

（2） 对所有表面之洞，裂缝和其他不足之处应预先修整好，才进行油漆。

（3） 要保证每道油漆工序的质量，要求涂刷均匀，防止漏刷、过厚、流淌等庇病。

（4） 在原先之油漆涂层结硬并打磨后，才可再进行下一道工序。

（5） 在油漆之前应拆开所有五金器具，并且在油漆后安回原处，保持一切清洁和完全没有油漆斑点等等。

上油漆

应先进行油漆小色板的封样，在征得筹建处和设计师同意后方可大面积施工。

八、 天花吊顶工程工作范围

（1） 天花板悬挂部分，包括支撑照明和音响设备所需要的支撑物，框架或其他装置。

（2） 边缘修饰，间隔等。

（3） 天花板材

（4） 照明装置

吊顶工程选用材料的品种，规格、颜色以及基层构造，固定方法应符合规范及设计要求。

本工程所选用的吊顶用石膏板，顶面均采用9.5mm厚防火石膏板。

所有天花平面暴露之构件，布局均按照综合平面图进行。吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙骨应平放，防止变形。各类面板不应有气泡，起皮、裂纹、缺角，污后和图案不完整等缺陷。表面应平整，边缘应整齐，色泽应统一。紧固件宜采用镀锌制品，预埋的木件应作防腐处理，凡固定铝材必须采不锈钢紧固件。

安装

1、准备：面板安装前的准备工作应符合下列规定：

a. 在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆。

b. 吊顶内的通风、水电管道等隐蔽工程应安装完毕。消防系统安装并试压完毕。

c. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置。

d. 轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或其他装饰件不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩。

2、龙骨安装

a. 安装龙骨的基本质量，应符合国家标准GB11980-89之规定。

b. 主龙骨吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。

c. 次龙骨应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺丝安装板材时，板材的接缝处，必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。

d.全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装，明龙骨应目测无明显弯曲，通长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm。

2、纸面石膏板的安装，应符合下列规定：

a. 纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设。

b. 自攻螺丝与纸面石膏板距离：面纸包封的板边以10-15mm为宜，切割的板边以15-20mm为宜。

c. 钉距以150-170mm为宜，螺丝应与板面垂直且略埋入板面，并不使用纸面破损。钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平。

d. 拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。

矿棉板的安装，应符合下列规定：

（1） 施工现场湿度过大时不宜安装。

（2） 安装时，板上不得安置其他材料，防止板材受压变形。

提供完全的天花材料组件，这些组件应达到政府法规之防火要求。

九、 装饰材料有害物质排放限量的参照标准

为了预防和控制建筑装饰材料产生的室内环境污染，使本设计的建筑装饰工程符合新颁布的国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）的要求，下列物资，必须符合相应的国家强制标准。

1、 建筑主体材料、装饰材料：

花岗岩、大理石、建筑（卫生）陶瓷、石膏制品、水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料及各种新型墙体材料等。

必须符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001

2、 人造板（胶合板、纤维板、刨花板）及其制品

必须符合《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001

3、 室内装修用水性墙面涂料

必须符合《内墙面涂料中有害物质限量》GB18582-2001

4、室内装修用溶剂型木器（以有机物作为溶剂）的涂料

必须符合《溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001

5、室内装修的胶粘剂产品

必须符合《胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2001

6、纸为基材的壁纸

必须符合《壁纸中有害物的限量》GB18588-2001

7、聚氯乙烯卷材地板，以及聚氯乙烯符合铺炕革和车用地板。

必须符合《聚氯乙烯卷材地板中有害物的限量》GB18586-2001

8、地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂

必须符合《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物释放限量》GB18587-20013

9、室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂

必须符合《水性处理有害物的限量》GB50325-2001

10、各类木家具产品

必须符合《木家具中有害物的限量》GB18584-2001

十.有关图内容。

1.图中有立面索引的均按照立面图为准。

2.图中未有立面索引的墙面均刷白色乳胶漆。

3.图中所有卫生间需做2遍防水处理。第一道防水卷材SBS后做1.5厚聚氨酯防水涂膜两道。

4.所有采用轻钢龙骨石膏板吊顶的轻钢龙骨为C50，石膏板厚度为9.5mm,均采用单层石膏板。顶面石膏板根据实际需要每20米设置一处天花收缩缝。

5.砖缝采用平贴缝留2MM缝，阳角处采用海棠角,详见饰施57，01

6.门厅、电梯厅墙面铺装采用鸡嘴缝，节点详见饰施57.

7.新建墙体采用100、200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块，,Ma5.0专用砂浆。刷界面处理剂一道，15厚1：3水泥砂浆找平，6厚1：2.5水泥砂浆抹面。

8.所有新老墙体结合处，铲除原墙体粉刷至砖层，后统一挂钢丝网粉刷，在新老墙接缝处增设一道钢丝网粉刷，外贴玻纤布粉刷。

门窗表

编号	洞口尺寸	樘数	做法	性质	备注
M1	1800×2200	1	立面示意见本图	防盗门	1F战备物资储备间
M2	1000×2200	33	立面示意见本图	成品复合门	1F、2F、3F
M2a	1000×2200	25	立面示意见本图	成品复合门	2F、3F
M3	1500×2200	1	立面示意见本图	成品复合门	1F库房(密集档案柜)
M4a	860×2200	1	立面示意见本图	定制软包门（双面）	1F纪检谈话室
M4b	960×2200	1	立面示意见本图	定制软包门（单面）	1F纪检谈话室
M5	800×2200	2	立面示意见本图	成品复合门	1F男卫、女卫
M6	1000×2200	1	立面示意见本图	防盗门	1F库房



M1 1:50



M2 1:50



M2a 1:50



M3 1:50



M4a 1:50



M4b 1:50



M5 1:50



M6 1:50

十一、应满足《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2017) 第4条特别场所

4.0.1 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。

4.0.2 建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。

4.0.3 疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。

4.0.4 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料;地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

4.0.5 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

4.0.6 建筑物内设有上下层相连通的中庭 、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

4.0.7 建筑内部变形缝(包括沉降缝 、伸缩缝、抗震缝等)两侧基层的表面装修应采用不低于B1级的装修材料。

4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。

4.0.9 消防水泵房 、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。

4.0.10 消防控制室等重要房间，其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。

4.0.11 建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。

4.0.12 经常使用明火器具的餐厅、科研试验室,其装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础。上提高一级。

4.0.13 民用建筑内的库房或贮藏间,其内部所有装修除应符合相应场所规定外，且应采用不低于B1级的装修材料。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名： 斯建刚
注册号： 4200727-009
有效期： 至2022年12月

武汉东艺建筑设计有限公司
出图专用章
建筑行业（建筑工程）甲级。
证书号: AW142007275 有效期至2024年09月30日

武汉东艺建筑设计有限公司
WUHAN EASTERN ARCHITECTURAL DESIGN CO.LTD.
中国 武汉 台北一路环亚大厦B座6F 430015
B-6 Huan Ya Building Taibeiyi Road Hankou Wuhan China
设计证书:部颁甲级AW142007275
电话 TEL：0086-27-85740566
传真 FAX：0086-27-85740533
网址 WEBSITE：WWW.EADWH.COM

请勿度量尺寸 DO NOT SCALE FROM THIS DRAWING

项目负责人 PROJECT MANAGER	斯建刚	
项目建筑师 PROJECT ARCHITECT	刘佳俊	
方案建筑师 PROJECT DESIGNER	刘佳俊	
审定人 IDENTIFIED BY		
审核人 APPROVED BY	张翔翔	
校对人 CHECKED BY	张梦嘉	
专业负责人 DIVISION CHIEF	戴增元	
设计人 DESIGNED BY	李影	
制图人 DRAFTED BY	李影	

会签 CONFIRMATION

建筑专业负责人 ARCH.	
结构专业负责人 STRUCT.	
给排水专业负责人 PLUM.	
暖通专业负责人 MECH.	
电气专业负责人 ELEC.	

建设单位 CLIENT
江苏金坛金沙建设投资发展有限公司

工程名称 PROJECT NAME
科创园管理服务中心A、B栋装修改造工程

子项名称 SUBTITLE
科创园管理服务中心A栋

图名 DRAWING TITLE
设计说明二 门窗表

设计号 JOB NO.	21012	图别 CATEGORY	饰施
设计阶段 PHASE	施工图	图号 DRAWING NO.	施02
版次 EDITION	A	日期 DATE	2021.12
档案号 FILE			

常州市金坛区建设工程施工图审查中心
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 3204190082
有效期：长期
江苏省住房和城乡建设厅监制